

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*

*tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63  
email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl*

ON/HKiŚ/4560/18 /2011r.

Bielsko-Biała, 6.07.2011.

**Prezydent Miasta  
Bielsko-Biała**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz.851 z późn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z póź. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2011r.

Woda na teren miasta dostarczana jest przez AQUA S.A .

W ramach kontroli sanitarnej ogółem pobrano 50 próbek wody ze stałych 33 punktów monitoringowych.

Zestawienie próbek wody pobranych ze stałych punktów monitoringowych.

L.p	Producent wody	Ilość punktów stałych	Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu kontrolnego	Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu przeglądowego
1	AQUA S.A.	33	50	5

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym

**Monitoring kontrolny**

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy oraz fosforany w miejscach ich dozowania.

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Clostridium perfringens

**Monitoring przeglądowy**

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, twardość ogólna, przewodność elektryczna właściwa, fluorki, chlorki, siarczany, indeks nadmanganianowy, glin, ołów, kadm, miedź, chrom, nikiel, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, ΣTHM, 1,2-dichloroetan ,WWA ( wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C po 72 h, Clostridium perfringens.

Jednocześnie informuję, że przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez S.A. AQUA potwierdzają jej odpowiednią jakość.

Wszystkie próbki wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z późniejszymi zmianami).

Po dokonaniu oceny okresowej pobranych próbek wody, na podstawie uzyskanych sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie za I półrocze 2011r.

**stwierdzono :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bielsko-Biała.**

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a