

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

*tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63
email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl*

ON/HKiŚ/4560/10/2011r.

Bielsko-Biała, 4.07.2011.

Wójt Gminy

Jaworze

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz.851 z późn.zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z późn. zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za I półrocze 2011r.

Woda na teren gminy dostarczana jest przez AQUA S.A w Bielsku-Białej a Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny korzysta z własnego ujęcia wody.

W ramach kontroli sanitarnej ogółem pobrano 6 próbek wody ze stałych 5 punktów monitoringowych .

Zestawienie próbek wody pobranych ze stałych punktów monitoringowych:

L.p	Producent wody	Ilość punktów stałych	Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu kontrolnego	Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu przeglądowego
1	AQUA S.A. Beskidzki Zespół	3	4	0
2	Leczniczo-Rehabilitacyjny	2	2	0

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym.

Monitoring kontrolny

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy oraz fosforany w miejscach ich dozowania.

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Clostridium perfringens

Jednocześnie informuję, że przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez S.A. AQUA potwierdzają jej odpowiednią jakość.

Wszystkie próbki wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z późniejszymi zmianami).

Po dokonaniu oceny okresowej pobranych próbek wody, na podstawie uzyskanych sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie za I półrocze 2011r.

stwierdzono :

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jaworze.

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a