

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63

email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl

ON/HKiŚ/4560/9 /2012r.

Bielsko-Biała, 15.01.2012.

Wójt Gminy

Bestwina

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr.61, poz.417 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2011r.

Woda na teren gminy dostarczana jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” z siedzibą w Bestwinie.

W ramach kontroli sanitarnej ogółem pobrano 6 próbek wody ze stałych 6 punktów monitoringowych .

Zestawienie próbek wody pobranych ze stałego punktu monitoringowego.

L.p	Producent wody	Ilość punktów stałych	Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu kontrolnego	Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu przeglądowego
1	Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Bestwina	6	6	3

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i monitoringiem przeglądowym

Monitoring kontrolny

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Clostridium perfringens

Monitoring przeglądowy

1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, odczyn, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, twardość ogólna ,przewodność elektryczna właściwa, fluorki, chlorki, siarczany, indeks nadmanganianowy, glin, ołów, kadm, miedź,

chrom, nikiel, pestycydy, benzen, chlorek winylu Σ trichloroeten i tetrachloroeten, Σ THM, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, Clostridium perfringens

Jednocześnie informuję, że przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdzają jej odpowiednią jakość.

Wszystkie próbki wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.61, poz.417 z późniejszymi zmianami).

Po dokonaniu oceny okresowej pobranych próbek wody, na podstawie uzyskanych sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie za II półrocze 2011r.

stwierdzono :

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Bestwina.

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a