

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*

*tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63  
email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl*

ONS-HKiŚ/4560/3/2015r.

Bielsko-Biała 2.02.2015r.

**Wójt Gminy**

**Kozy**

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2014r.

Woda na teren gminy dostarczana jest przez AQUA S.A w Bielsku-Białej. W ramach kontroli sanitarnej ogółem pobrano 3 próbki wody ze stałych punktów monitoringowych .

Zestawienie próbek wody pobranych ze stałych punktów monitoringowych:

<b>L.p.</b>	<b>Producent wody</b>	<b>Ilość punktów stałych</b>	<b>Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu kontrolnego</b>	<b>Ilość próbek pobranych w ramach monitoringu przeglądowego</b>
1	AQUA S.A.	2	3	0

Zakres badanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym:

**Monitoring kontrolny**

- 1.Parametry fizykochemiczne i organoleptyczne: mętność, barwa, zapach, smak odczyn, przewodność elektryczna właściwa, jon amonowy, glin.
- 2.Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, bakterie grupy coli, Clostridium perfringens

Jednocześnie informuję, że przesłane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody potwierdzają jej odpowiednią jakość.

Wszystkie próbki wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznymi fizykochemicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.).

Po dokonaniu oceny okresowej pobranych próbek wody, na podstawie uzyskanych sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie za II półrocze 2014r.

**stwierdzono :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kozy.**

Otrzymują:

1.Adresat

2.a/a