

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

*tel.: (033) 816-00-12, fax: (033) 812-57-63
email: ppis@psse.bielsko.pl www.psse.bielsko.pl*

ONS-HKiŚ/4560/5/2015r.
L.dz.

Bielsko-Biała 19.02.2015r.

Wójt Gminy Buczkowice

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Buczkowice

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) po rozpatrzeniu ocen okresowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2014r.

1. Wykaz producentów wody:

Gmina Buczkowice zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez Stację Uzdatniania Wody w Szczyrku należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała i Stację Uzdatniania Wody należącą do Spółki Wodociągowej w Godziszce.

2. Produkcja wody:

Stacja Uzdatniania Wody w Szczyrku produkuje średnio 900m³/d, z czego na teren gminy Buczkowice dostarczanych jest średnio 200 m³/d , natomiast Stacja Uzdatniania w Godziszce dostarcza średnio 220 m³/d.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Na terenie gminy Buczkowice liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 4 200 osób.

4. Jakość wody

Do badań laboratoryjnych upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej pobrali 8 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wszystkie pobrane próbki odpowiadały wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz .U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody

Na terenie gminy Buczkowice w żadnej badanej próbce nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

6. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Buczkowice nie było konieczności prowadzenia postępowania administracyjnych i działań naprawczych

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej stwierdza, że woda na terenie gminy Buczkowice odpowiada warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Buczkowicach; 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730,
2.a/a