

Protokół nr NS-BW.1611.3.15.2018

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu kierowanej przez mgr Karinę Talabską.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr 116, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr ..3...
2. Justyna Paciej – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działająca na podstawie upoważnienia nr 119, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr ..4...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.05.2018 r.

Podstawa prawna kontroli: § 25 ust. 2 Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, § 7 ust. 3 Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.04.2017 r. – 30.04.2018 r.

Przedmiot kontroli: Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalniach.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Racibórz, dnia 18.05.2018 r.

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

Karina Talańska

(pieczętka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr Barbara Patro

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Justyna Paciej

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Raciborzu

2 NS-BW w WSSE Katowice

Zatwierdzam 21.05.2018r.

Dział Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK
Oddział Bezpieczeństwa Wody

B. G.
mgr Bogdan Czajka

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa z dnia 18.05.2018 r. dotyczyła prawidłowości nadzoru nad jakością wody na pływalniach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji pływalni Państwowej [REDAKTOWANO]

Na podstawie kontroli ustalono, iż:

1. Realizacja harmonogramu badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni [REDAKTOWANO] w okresie od 01.04.2017 r. do 30.04.2018 r. wykonywana była zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie. Stwierdzono, iż w zatwierdzonym harmonogramie, zachowana była minimalna częstotliwość badania jakości wody określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016). Przedstawiony egzemplarz harmonogramu został zatwierdzony przez PPIS w Raciborzu, celem jego realizacji.
2. O zamknięcia obiektu, zarządca pływalni [REDAKTOWANO] poinformował PPIS w Raciborzu pismem nr K.0722.32.1687/1995.2016 z dnia 30.08.2016 r. informującym o całkowitym wyłączeniu z użytkowania obiektu w związku z kompleksowym remontem. Planowany termin zakończenia określono na 31.12.2016 r. Kolejnym pismem nr ZP.0722.03.92.2016 z dnia 09.12.2016 r. zarządca poinformował o przedłużeniu remontu do dnia 28.02.2017 r. Po otwarciu obiektu, w dniu 06.03.2017 r. upoważnieni pracownicy PPIS w Raciborzu przeprowadzili kontrolę kompleksową obiektu, która nie wykazała nieprawidłowości.
3. Przed wydaniem oceny zgodnie z § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia PPIS w Raciborzu przeprowadził badania jakości wody na pływalni: wody w niecce basenowej, wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wody z natrysku w szatni damskiej oraz męskiej. Ponadto została przeprowadzona kontrola w zakresie oceny realizacji obowiązków zarządzającego pływalnią wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., z której sporządzono protokół nr 53/1213/ONS/HK/2018 z dnia 16.02.2018 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
4. Analiza dokumentacji wykazała, iż w przypadku stwierdzenia niezgodności z normatywem PPIS w Raciborzu wystosował do strony pismo nr ONS/HK.4563.2.67.2.2017 z dnia 27.09.2017 r. informujące o przekroczeniu parametru *Legionella* sp. i zobowiązujące stronę do bezzwłocznego podjęcia działań interwencyjnych, włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu, wyłączeniem z użytkowania pryszniców oraz konieczności przeprowadzenia po tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji powtórnych badań wody w natryskach.

3.4/9


5. Zarządca przesyłając sprawozdania z badań w których występowała niezgodność z normatywem parametrów fizyko-chemicznych lub mikrobiologicznych, informował równocześnie o podjętych działaniach.

W obszarze objętym kontrolą, stwierdzono, że nadzór nad jakością wody na pływalniach prowadzony jest w sposób właściwy.

Racibórz, dnia 18.05.2018 r.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
N
mgr Barbara Patro

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT
Paciej
mgr inż. Justyna Paciej


(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

.....
(pieczętka i podpis kontrolującego)