

Protokół nr NS-BW.1611.6.2022

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach kierowanej przez lek. med. Grzegorza Gołdynia.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Barbara Patro – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody
działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.324.2022 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr ...⁶...
2. Justyna Paciej – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody
działająca na podstawie upoważnienia nr OK.057.325.2022 , która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr ...⁶...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 14.10.2022 r.

Podstawa prawna kontroli: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.11.2020 r. – 30.09.2022 r.

Przedmiot kontroli: Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalniach.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.


Tychy, dnia 14.10.2022 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH



lek. med. Grzegorz Góldynia

(pieczęć i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT


mgr inż. Justyna Paciej

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent


mgr Barbara Patro

(pieczęć i podpis kontrolującego)

Zatwierdzam
17.10.2022 r.

B. 

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Tychach

2. NS-BW WSSE w Katowicach

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła poprawności prowadzenia nadzoru nad jakością wody w pływalniach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji następujących pływalni:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Na podstawie kontroli ustalono, iż:

1. Harmonogramy badań jakości wody na pływalniach przedstawione przez zarządzających pływalniami na rok 2021 i 2022 uwzględniały częstotliwości pobierania próbek wody na pływalniach określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.). Przedstawione egzemplarze harmonogramów zostały zatwierdzone przez PPIS w Tychach, celem ich realizacji.
2. Realizacja harmonogramów badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalniach w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r. wykonywana była zgodnie z częstotliwością określoną w zatwierdzonych harmonogramach.
3. O konieczności unieruchomienia pływalni zarządca obiektu informował o tym fakcie PPIS w Tychach.
4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej (dotyczy obiektu: [REDACTED] zarządzający pływalnią informował pisemnie o podjętych działaniach naprawczych.
5. Przed wydaniem zbiorczych rocznych ocen jakości wody na pływalniach upoważnieni przedstawiciele PPIS w Tychach pobierali próbki wody do badań w zakresie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, każdorazowo podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych na miejscu wykonywane były pomiary parametrów chloru wolnego i związanego, temperatury oraz potencjału redox przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Tychach.

6. Przed wydaniem zbiorczych rocznych ocen jakości wody na pływalni, zgodnie z § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Tychach zawiadamiał stronę o wszczęciu postępowania w tym zakresie zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa.


Tychy, dnia 14.10.2022 r.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr Barbara Patro

KIEROWNIK


.....
(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Justyna Paciej

.....
(pieczętka i podpis kontrolującego)