

Katowice, dnia 16.04.2025 r.

NS-BW 1611.2.2025

(znak sprawy)

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

mgr Karina Talabska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

Remigiusz Nowakowski - starszy asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Działu Nadzoru Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (kontroler),
Marta Ziółkowska - asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Działu Nadzoru Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (kontroler),

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

8.04.2025 - 29.04.2025 r.

5. Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli: działalność Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Raciborzu w zakresie „Prawidłowości wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody oraz dokonywanie weryfikacji materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody”.

2) okres objęty kontrolą:

01.01.2024 r. – 31.03.2025 r.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011 r., Dz.U. 2020, poz. 224;
Polecenie Służbowe nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli działalności Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola problemowa została przeprowadzona w dniu 08.04.2025 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Raciborzu, kierowanej przez Panią mgr Karinę Talabską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.

Kontrola dotyczyła „Prawidłowości wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody oraz dokonywanie weryfikacji materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody”:

- a) w zakresie wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody ustalono, iż w okresie objętym kontrolą do PPIS w Raciborzu wpłynęło 13 wniosków dotyczących wydania oceny higienicznej na materiały lub wyroby stosowane w procesach uzdatniania wody.

Spośród 13 wniosków przeanalizowano dokumentację z dnia:

- 20.09.2024 r. [REDACTED] z dnia 20.09.2024 r. Do dokumentacji strona dołączyła atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy - B.BK.60110.0497.2022 z dnia 25.05.2022 r. na wyrób: [REDACTED] oraz decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Medycznych z dnia 14.10.2024 r. znak PB. 4413/11.ztw. 2024. Stwierdzono, że PPIS w Raciborzu decyzją znak ONS/HK.9024.24.2024 nr 677/24 z 25.10.2024 r. wydał pozytywną ocenę higieniczną w sprawie zastosowania środka dezynfekującego tj. [REDACTED]

PPIS w Raciborzu wydał powyższą decyzję na podstawie następujących aktów prawnych:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 1 art. 2, art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., 416),
- art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 757),
- § 24 pkt. 1, § 25 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Powyżej wskazane podstawy prawne były aktualne na dzień wydania przedmiotowej decyzji.

- b) w zakresie dokonywania weryfikacji materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody ustalono, iż w okresie objętym kontrolą do PPIS w Raciborzu wpłynęło łącznie 21 wniosków dotyczących weryfikacji materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody. Spośród 21 wniosków przeanalizowano dokumentację z dnia:

- 24.06.2024 r. wniosek [REDACTED], znak TS/077/06/2024 w sprawie przebudowy sieci wodociągowej na [REDACTED] ø 110 mm na odcinku ok. 194 mb.

PPIS w Raciborzu pismem znak ONS/HK.9024.14.2024 z dnia 28.06.2024 r. przeprowadził pozytywną weryfikację odnośnie zastosowania wnioskowanych materiałów i wyrobów w związku z przebudowy sieci wodociągowej na [REDACTED] ø 110 mm na odcinku około 194 mb.

- 14.08.2024 r wniosek [REDACTED], znak TS/104/08/2024 w sprawie budowy nowej sieci wodociągowej na [REDACTED] ø 110 mm na odcinku ok. 150 mb.

PPIS w Raciborzu pismem znak ONS/HK.9024.20.2024 z dnia 03.09.2024 r. przeprowadził pozytywną weryfikację odnośnie zastosowania wnioskowanych materiałów i wyrobów w związku z przebudowy sieci wodociągowej na [REDACTED] ø 110 mm na odcinku około 150 mb.

- c) Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w Sekcji prowadzone są wykazy:
- wydanych ocen higienicznych dla materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody (realizacja w oparciu o § 25 ust. 7 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia);

- parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody wraz z częstotliwością ich badania (realizacja w oparciu o § 25 ust. 8 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia). W wydawanych przez Sekcję dokumentach, cytowane są aktualnie obowiązujące podstawy prawne.

Kontrolowane sprawy załatwiane były w terminach wymaganych przepisami. Rejestry spraw są prowadzone i uzupełniane na bieżąco.

W Sekcji pozostawia się oryginał/kserokopie lub skany dokumentacji projektowej, która stanowiła podstawę do wydania danej weryfikacji, również w Sekcji zwracana jest uwaga na daty ważności, załączonych do danej sprawy atestów higienicznych NIZP PZH – PIB na zastosowane wyroby, materiały mających styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Podsumowując stwierdza się, że wyżej opisana ocena higieniczna na materiały lub wyroby stosowane w uzdatnianiu wody oraz poddane kontroli weryfikacje materiałów lub wyrobów stosowanych w dystrybucji wody, były wydane w sposób prawidłowy.

8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zalecam: brak zaleceń.

10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – nie dotyczy.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Sporządził:

Remigiusz Nowakowski – kontroler

Marta Ziółkowska - kontroler

(kontrola problemowa / ~~rekontrola: podpis/~~ podpisy

kontrolera/~~kontrolerów lub/~~ i podpis kierownika komórki kontrolnej

~~kontrola wspólna: podpis kontrolera / kontrolerów~~

~~oraz kierownika Oddziału Organizacji i Kadr)~~

Aleksandra Konderak - kierownik komórki kontrolnej

Zatwierdził

dr n.med. Dorota Wodzisławska - Czapla
Zastępca Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego

*/dokument podpisany elektronicznie/
16-04-2025*

*(podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego)*